



GOVERNMENT OF DUBAI



الادارة العامة للدفاع المدني - دبي
DIRECTORATE GEN. OF DUBAI CIVIL DEFENSE



ترخيص مصنع Manufacturer's License

LMTNA0000010107-2013

4-4

رقم الترخيص
License

عدد التراخيص
Number of

1079579 رقم السجل
Registration Number

656671

رقم الترخيص
License

لورج للصناعات ش.ذ.م.م.

الامارات الجنسية
Nationality

الامارات الجنسية
Nationality

الشركة العربية لخدمات الطاقة ذ.م.م.
هادي عباس يعمورا على

ساينت كيتس و نافيس الجنسية
Nationality

هادي عباس يعمورا على

121895 ص.ب.ب.
P.O.

رقم الفاكس

04-88024888

مستودع رقم 1 ملك مؤسسة دبي العقارية - جبل علي الصناعية الاولى

اسم المصنع
Name of Factory

اسم صاحب الترخيص
Owner of the License

اطراف الرخصة
Partner in the License

رقم الهاتف
Office Phone

عنوان الشركة
Company Address

الموقع / البريد الإلكتروني
Email of the Company

تأسيس
Company Registered Date

08 عدد المعدات والأجهزة المعتمدة
Total number of Products approved

kefah@arcogroup.org

29/09/2028 تاريخ الانتهاء
License Expired

14/01/2025 تاريخ الإصدار
Issuance Date

17/07/2011

تم اصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2017، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

The license was issued pursuant to Ministerial Decree No. (213) for the year 2017 pertaining the regulation of civil defense services

يعتمد / عن مدير الادارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai





GOVERNMENT OF DUBAI



الادارة العامة للدفاع المدني - دبي
DIRECTORATE GEN. OF DUBAI CIVIL DEFENSE



P

لورج للصناعات ش.ذ.م.م

اسم المصنعة
Name of Factory

LMTNA0000010107-2013

رقم الترخيص
License Number
عدد التراخيص
Number of Licenses

1-4

م	اسم المعدة	Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنعة Place of origin
1	Fire Door	Product Name: Latched, Single-Acting, Single Leaf Door Assembly with 45mm DANSNBAN Core 03 (Composite) with 18mm MDF Cladding, in lacquered finish , on exposed side only . Overall Assembly Dimension :2790x1080x240 (HxWxJamb) Overall, Door Leaf Dimensions: 2790x1114x64 (HxWxT) <u>Integrity: 60 minutes</u>	LORJ INDUSTRIES	PC318 ML-201128829	Conformity Certification Services	United Arab Emirates
2	Fire Door	Product Name: Latched, Single-Acting, Single Leaf Door Assembly with 44mm DANSNBAN Core 03 (Composite) Overall Assembly Dimension :2420x1205x214MM (HxWxJamb) Overall, Door Leaf Dimensions: 2368x1119x45-46MM (HxWxT) <u>Integrity: 60 minutes.</u>	LORJ INDUSTRIES	PC318 ML-210206852	Conformity Certification Services	United Arab Emirates

- ملاحظة:**
- يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
 - يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبارز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤلية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

- Note:**
- Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
 - Manufacturers shall produce the required products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.



يعتمد / عن مدير الادارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai



الادارة العامة للدفاع المدني - دبي
DIRECTORATE GEN. OF DUBAI CIVIL DEFENSE



لورج للصناعات ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name of Factory
-----------------------	-------------------------------

LMTNA0000010107-2013

رقم الترخيص
License Number
عدد التراخيص
Number of Licenses

2-4

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
United Arab Emirates	Conformity Certification Services	PC318 ML-210207853	LORJ INDUSTRIES	Fire Door Product Name: Latched, Single-Acting, Single Leaf Door Assembly with 50mm DANSNBAN Core 05 (Composite) Overall Assembly Dimension :2420x1205x214mm (HxWxJamb) Overall, Door Leaf Dimensions: 2368x1119x50-51mm (HxWxT) <u>Integrity: 90 minutes</u>	3
United Arab Emirates	Conformity Certification Services	PC318 ML-2206231005	LORJ INDUSTRIES	Fire Door Product Name: Latched, Single-Acting, Single Leaf Door Assembly with 45mm DANSNBAN Core 03 (Composite) Overall Assembly Dimension :2848x1126x150mm (HxWxJamb) Overall, Door Leaf Dimensions: 2800x1050x45mm (HxWxT) <u>Integrity: 60 minutes</u>	4

ملاحظة: 2. يجب ابلاغ الادارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الادارة.
 2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي ابراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الادارة للمتعامل، وعلى الشركة تتحمل المسؤلية عند انتهاء الترخيص او اغلاق الشركة.

- Note:**
- 2. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
 - 2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.



يعتمد / عن مدير الادارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai



الادارة العامة للدفاع المدني - دبي
DIRECTORATE GEN. OF DUBAI CIVIL DEFENSE



لورج للصناعات ش.ذ.م.م	اسم المصانع Name of Factory
-----------------------	--------------------------------

LMTNA0000010107-2013	رقم الترخيص License Number
----------------------	-------------------------------

3-4	عدد التراخيص Number of Licenses
-----	------------------------------------

م	اسم المعدة Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
5	Fire Door Product Name: Latched, Single-Acting, Double Leaf Door Assembly with 45mm DANSNBAN Core 03 (Composite) Overall Assembly Dimension :2548x2164x120mm (HxWxJamb) Overall, Door Leaf Dimensions: 2500x(1050+1035)x45mm (Hx(W1+W2)xT) <u>Integrity: 60 minutes</u>	LORJ INDUSTRIES	PC318 ML-2210061023	Conformity Certification Services	United Arab Emirates
6	Fire Door Product Name: LORJ INDUSTRIES-FD60-SASL-X Single-Leaf, Single Swing, Fire Rated Wooden Door with Smart Lock Assembly and Solid Steamed Beach Door Frame Overall Assembly Dimension :2478x1188x120mm (HxWxJamb) Overall, Door Leaf Dimensions: 2400x1042x56mm (HxWxT) <u>Integrity: 66 minutes</u> <u>Insulation: 66 Minutes</u>	LORJ INDUSTRIES	PC318 ESL-0492-24-TR-01	ESL	United Arab Emirates

3. يجب ابلاغ الادارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الادارة.
 2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي ابراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الادارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤلية عند انتهاء الترخيص او اغلاق الشركة.

- Note:**
- 3. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
 - 2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.



يعتمد / عن مدير الادارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997



الادارة العامة للدفاع المدني - دبي
DIRECTORATE GEN. OF DUBAI CIVIL DEFENSE



لورج للصناعات ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name of Factory	LMTNA0000010107-2013	رقم الترخيص License Number
		4-4	عدد التراخيص Number of Licenses

م	اسم المعدة Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
7	Fire Door Product Name: Latched Single-Leaf, Single Swing, Fire Rated Wooden Door Assembly with Solid Timber Beech Door Frame Overall Assembly Dimension :2197x1169x120mm (HxWxJamb) Overall Door Leaf Dimensions: 2145x1075x64mm (HxWxT) <u>Integrity: 65 minutes</u> <u>Insulation: 65 Minutes</u>	LORJ INDUSTRIES	PC318 ESL-0495-24-TR-01	ESL	United Arab Emirates
8	Fire Door Product Name: Latched Single-Leaf, Single Swing, Fire Rated Wooden Door Assembly with Solid Timber Beech Door Frame Overall Assembly Dimension :2290x1100x120mm (HxWxJamb) Overall Door Leaf Dimensions: 2250x1031x72mm (HxWxT) <u>Fire Resistance Rating : 1 hour (60 minutes)</u>	LORJ INDUSTRIES	PC318 ESL-0631-24-TR-01	ESL	United Arab Emirates

- ملاحظة:**
4. يجب ابلاغ الادارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الادارة.
 2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي ابراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الادارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤلية عند انتهاء الترخيص او اغلاق الشركة.

- Note:**
4. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
 2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.



يعتمد / عن مدير الادارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai